



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми

Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел/факс (8212)213331,
E-mail: tu@gsenkomi.ru

ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001
от 08.07.2020 № 487

Территориальный отдел в городе Печоре
169600 Республика Коми, город Печора, Печорский
проспект дом 18 (3-54-54)

*Коммунальщики
г. Печора*

И.о. Главы администрации
муниципального образования
Муниципального района «Печора»

Р.И.Грибанову
ул. Ленинградская, д.15
г. Печора РК

*08 июля 2020
спр. о здел
СН. Кош*

08 июля 2020

*СН. Кош
- по жалобе
- принять меры по
устранению нарушения
08.07.2020*

Об ухудшении качества питьевой воды
пос. Луговой Печорского района РК

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Печоре в соответствии с Административным Регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей направляет уведомление о существенном ухудшении качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения пос. Луговой г. Печора РК.

В рамках проведения социально – гигиенического мониторинга в июне текущего года был проведен отбор проб питьевой воды из водопроводных сооружений МУП «Горводоканал»: после очистки и водоподготовки.

По результатам проведенных исследований установлено, что пробы питьевой воды по содержанию марганца не отвечает нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исследованный образец воды питьевой по санитарно – гигиеническим показателям: содержанию марганца – 1,57 мг/дм³ не отвечает нормативу (0,1 мг/дм³) СанПиН 2.1.4.1074-01 **(существенное ухудшение качества питьевой воды)**.

*существенное ухудшение качества питьевой воды (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 1204 от 28.12.2012 г. «Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды)

Одновременно сообщаем, что согласно п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на

Муниципального района «Печора»
08 июля 2020
01-15-4874

официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Прилагаются: протокол лабораторных исследований № 66-7/1,2-1066 от 23 июня 2020 г. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 66-7/2020/206 от 25.06.20 г..

В МКХ

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РК в г. Печора



Л.А.Кузина

Исп. Терехова Ю.Б
36374